

NOTIFICACIÓN CAMPAÑA DE RETIRADA DE PRODUCTO

REGULADORES NOVACOMET Y CLESSE DEL TIPO BP1803 - 1455 - 455 - 446 (GAS GLP)

Clesse Industries, fabricante de reguladores que se venden bajo la marca Novacomet y Clesse lanza con efecto inmediato una campaña de retirada de reguladores de la familia BP1803, 1455, 455, 446.

Estos reguladores son utilizados y/o montados en botellas de propano y butano y otras instalaciones de GLP, la campaña de retirada concierne a todos los productos que hayan sido fabricados entre junio de 2010 y septiembre de 2015.

Utilizando el proceso de identificación que se describe más abajo, gracias por verificar si sus reguladores son parte de esta campaña de retirada. Solo están concernidos los reguladores de las familias BP1803, 1455, 455 y 446 instalados en exterior y fabricados durante el periodo indicado. Los reguladores instalados en interior o en cajas y/o armarios no se ven afectados. Si usted tiene alguna duda acerca de cómo identificar su regulador, pueden visitar nuestra página web www.clessesafetynotice.com o contactar con nuestra línea directa. Una vez identificado y registrado el producto, Clesse Industries procederá a la sustitución de los reguladores BP1803 gratuitamente.

A los distribuidores y almacenistas

Gracias por asegurarse de que todos los productos que puedan tener en stock y fabricados entre junio de 2010 y septiembre de 2015 son inventariados y registrados para ser reemplazados utilizando la página web especificada.

A los instaladores y particulares

Gracias por identificar cualquier producto concernido que ustedes hayan instalado utilizando las fotos que pueden ver más abajo verificando que el producto está etiquetado como "Novacomet" o "Clesse" BP1803, 1455, 455 o 446 y que la fecha de fabricación se sitúa entre junio de 2010 y septiembre 2015.

Gracias por contactar con nosotros a través del número de asistencia telefónica indicado más abajo con el fin de programar con ustedes el reemplazo de los productos concernidos.

Página web : www.clessesafetynotice.com

Asistencia telefónica : +33 4 63 66 30 04

Para obtener información sobre las razones de esta retirada de producto, pueden visitar nuestra página web: www.clessesafetynotice.com



Identificación:




Los productos a retirar están marcados BP1803 - 1455 - 455 o 446 fueron fabricados entre junio de 2010 y septiembre de 2015 y fueron montados en el exterior.

Cualquier otro modelo de regulador, o fuera de este periodo no forma parte de esta retirada de producto.

Modelo tipo BP1803

NOVACOMET






 **NOVACOMET**
BP1803 EN13785
 1 - 16 bar
 37 mbar
 4 kg/h Propane (02/14)
Protect from rain

Modelo tipo 1455

CLESSE



 **CLESSE**
1455 EN13785
 2 - 4 bar
 20 - 1400 mbar
10 kg/h Propane

Modelo tipo 455

CLESSE






 **CLESSE**
455 EN13785
 0,5 - 4 bar
 50 mbar
4 kg/h Propane

Modelo tipo 446

CLESSE



 **CLESSE**
446 EN13785
 0,5 - 4 bar
 37 mbar
6 kg/h Propane

Nota: A fin de evitar cualquier riesgo para su seguridad y su instalación, los reguladores deben ser reemplazados por personal debidamente acreditado para ello.